

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главного управления МЧС России по Республике Дагестан
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала ул. Ярагского 124 а т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работе № 3 по г.
Каспийск и Карабудахкентскому району управление надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС России по РД**
(наименование органа государственного надзора)

г. Каспийск, ул. Абдулманапова, дом 10., тел. 8(), E-mail: alimamed.ond3@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

г. Каспийск, ул. Абдулманапова, дом 10.
(место составления акта)

«10» мая 2018 г.
(дата составления акта)

«11» час «00» мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 39**

«16» апреля 2018г по адресу/адресам: с. Карабудахкент, ул. Жукова, 1.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного(заместителя главного) государственного инспектора г. Каспийск и Карабудахкентского района по пожарному надзору Ширванов А.Н. № 39 от 03 апреля 2018г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Карабудахкентская средняя общеобразовательная школа №2» (МБОУ «КАРАБУДАХКЕНТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«16» апреля 2018г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность ___

«10» мая 2018г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность ___

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 дней / часов

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом государственного пожарного надзора по г. Каспийск и Карабудахкентскому району, Г. Каспийск, ул. Абдулманапова, дом 10., т. 8()

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) Гарумова Г.Г.

«03» апреля 2018г. в 11 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: « » г. №

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: старший инспектор Ибрагимов Ренат Рахманович, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Карабудахкентская СОШ № 2» Гарумова Галимат Гаджиевна,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

- Не все помещения школы оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (ст. 83, ФЗ № 123 Технический регламент; НПБ 110-03 п. 4);

- Имеющаяся в здании автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей при пожаре на момент проверки частично находится в нерабочем состоянии. (НПБ 110-03, ФЗ № 123 Тех. Регламент о требованиях, НПБ 104-03, СП 13130.2009); (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- Руководитель организации не обеспечивает выполнение ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией. (Правила противопожарного режима в РФ п.63);

- Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума не определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности не осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. ФЗ от 22.07.2008г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.4,.. Правила противопожарного режима в РФ п.3);

- Руководитель организации не обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (специальных красок, лаков) строительных конструкций, горючих отделочных материалов, а также не осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) не проводится не реже 1 раза в год. ФЗ от 22.07.2008г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.4, (Правила противопожарного режима в РФ п.21);

- Материал покрытия пола, стен и потолка в коридорах зданий не проверены на соответствие требованиям по токсичности, воспламеняемости, распространения пламени, дымообразующей способности СП 1.13130 2009 п.4.3.2(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- Ширина дверей основных эвакуационных выходов и проемов со зданий школ не соответствует требованиям действующих норм и правил пожарной безопасности, а именно менее 1.20 м. (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 8.1.12 п. 8.1.13 СП 1.13130.2009);

- На путях эвакуации не произведен монтаж эвакуационного освещения от независимого источника питания (ВСН 59-88 п. 2.3; НПБ 104-03* таб. 1, п. 1 «Б»; п. 7.62 СНиП 23-05) (Правила противопожарного режима в РФ п. 43);
- В помещениях школы частично допускается эксплуатирование электропровода и кабеля с видимыми нарушениями изоляции (Правила противопожарного режима в РФ п. 42);
- В помещениях школы допускается эксплуатация электроламп и светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (Правила противопожарного режима в РФ п. 42);
- В помещениях школы частично допускается использование временной электропроводки, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ (Правила противопожарного режима в РФ п. 42);
- Вся электропроводка в школе на освещение проложена временкой и проведена по сгораемым конструкциям потолочного перекрытия и по чердаку (п. 42 ППРФ №390);
- Допускается размещение пристроенной котельной к зданиям школы (ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). (СНиП II-35-76 «Котельные установки») (СНИП II-35-76*);
- Работы по монтажу технических средств автоматической пожарной сигнализации (АПС) в зданиях произведено с нарушениями требований и без утвержденной проектно-сметной документации. (проект не представлен) (Правила противопожарного режима в РФ п. 61);
- В помещении пищеблока и в котельной дымоход установлен по сгораемому основанию потолочного перекрытия и балкам конструкции кровли школы (Правила противопожарного режима в РФ п. 51);
- Имеющаяся в здании автоматическая система оповещения людей при пожаре на момент проверки переведена на ручной пуск (Правила противопожарного режима в РФ п. 62);
- Помещения кухни и котельной в которых устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме, не оснащены системой контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигнала на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала. В котельной должен быть дополнительно предусмотрен датчик по оксиду углерода с выдачей звукового и светового сигналов, а также с автоматическим отключением газа к газоиспользующему оборудованию (СП 62.13330.2011 п. 7.2.) (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4);
- Автоматическая система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигналов светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 83 п. 7);
- От систем АПС здания отсутствует источник резервного питания (п. 14 НПБ 88-2001) (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4);
- В здании школы допускается газификация для газовых плит, установленных в помещении кухни и сторожевом помещении (ФЗ от 22.07.2008г. №123

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; (Правила противопожарного режима в РФ);

- Имеющиеся в здании планы эвакуации людей на случай возникновения пожара требуют переработки в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009. В дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре не разработана инструкция, которая должна определять действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников и которой должны предусматриваться два варианта действий: В некоторых местах у выходов планы эвакуации отсутствуют вообще (Правила противопожарного режима в РФ п. 7);

- Отсутствует круговой проезд вокруг здания школы пожарной техники ((ФЗ от 22.07.2008г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст. 4; п. 8.1, СП 4.13130.2013);

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: _____
2. Фототаблица: _____
3. Протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз: _____
4. Объяснения: _____
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: _____
6. Другие документы (их копии): _____

Подписи лиц, проводивших проверку: старший инспектор Ибрагимов Ренат Рахманович

«10» мая 2018г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Гарумова Галимат Гаджиевна, директор МБОУ «Карабудахкентская СОШ № 2»
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«10» мая 2018г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:
39-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575922

Владелец Гарумова Галимат Гаджиевна

Действителен с 25.02.2021 по 25.02.2022