

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главного управления МЧС России по Республике Дагестан

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала ул. Ярагского 124 а т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работе № 3 по г. Каспийск и Карабудахкентскому району управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РД

(наименование органа государственного надзора)

г. Каспийск, ул. Абдулманапова, дом 10., тел. 8(), E-mail: alimamed.ond3@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 39/1/57

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Карабудахкентская средняя общеобразовательная школа №2» и директору Гарумовой Г.Г.,

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору

Ширванов А.Н. Отделение надзорной деятельности и профилактической работы № 3 по г. Каспийск и Карабудахкентскому району управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РД

(наименование органа ГПН)

от « 03 » апреля 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с ___ ч ___ мин. « 16 » апреля 2018 г. по ___ ч ___ мин. « 10 » Мая 2018 г.

проведена проверка

Государственным инспектором г. Каспийск и Карабудахкентскому району по пожарному надзору Ибрагимов Ренат Рахманович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Карабудахкентская средняя общеобразовательная школа №2», с. Карабудахкент, ул. Жуковского, 1.

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором МБОУ «Карабудахкентская СОШ № 2» Гарумовой

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

Галимат Гаджиевной,

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожар-	Пункт (абзац пункта)	Срок устра-	Отметка
---	---------------------------------	----------------------	-------------	---------

Пред- писа- ния	ной безопасности с указанием ме- роприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	и наименование нормативного пра- вового акта Россий- ской Федерации и (или) нормативного документа по по- жарной безопасно- сти, требования ко- торого (-ых) нару- шены	нения нару- шения тре- бования по- жарной безопасности	(подпись) о выполнении (указывается только вы- полнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Все помещения школы оборудованы автоматической пожарной сигнализацией;	(ст. 83, ФЗ № 123 Технический регламент; НПБ 110-03 п. 4);	16.08.2018	
2	Имеющуюся в здании автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей при пожаре отремонтировать;	(НПБ 110-03, ФЗ № 123 Тех. Регламент о требованиях, НПБ 104-03, СП 13130.2009); (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); □	16.08.2018	
3	Руководителю организации обеспечить выполнение ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);	(Правила противопожарного режима в РФ п.63); □	16.08.2018	
4	Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определять руководителю организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществлять в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности;	(ФЗ от 22.07.2008г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.4., Правила противопожарного режима в РФ п.3); □	16.08.2018	

5	Руководителю организации обеспечить устранение нарушений огнезащитных покрытий (специальных красок, лаков) строительных конструкций, горючих отделочных материалов, а также осуществлять проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) не проводится не реже 1 раза в год.;	(ФЗ от 22.07.2008г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.4, (Правила противопожарного режима в РФ п.21);	16.08.2018	
6	Материал покрытия пола, стен и потолков в коридорах зданий проверить на соответствие требованиям по токсичности, воспламеняемости, распространения пламени, дымообразующей способности;	СП 1.13130 2009 п.4.3.2(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	16.08.2018	
7	Ширину дверей основных эвакуационных выходов и проемов со зданий школ выполнить в соответствии требованиями действующих норм и правил пожарной безопасности, а именно не менее 1.20 м.;	(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 8.1.12 п. 8.1.13 СП 1.13130.2009);	16.08.2018	
8	На путях эвакуации произвести монтаж эвакуационного освещения от независимого источника питания;	(ВСН 59-88 п. 2.3; НПБ 104-03* таб. 1, п. 1 «Б»; п. 7.62 СНиП 23-05)(Правила противопожарного режима в РФ п. 43);	16.08.2018	
9	В помещениях школы не допускать эксплуатирование электропровода и кабеля с видимыми нарушениями изоляции;	(Правила противопожарного режима в РФ п. 42);	16.08.2018	
10	В помещениях школы не до-	(Правила проти-	16.08.2018	

	пускать эксплуатацию электроламп и светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	вопожарного режима в РФ п. 42);		
11	В помещениях школы не допускается использование временной электропроводки, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ;	(Правила противопожарного режима в РФ п. 42); □	16.08.2018	
12	Всю электропроводку, в школе проложенную на освещение временкой и проведенную по сгораемым конструкциям потолочного перекрытия и по чердаку выполнить в защищённом исполнении;	(Правила противопожарного режима в РФ п. 42);	16.08.2018	
13	Убрать пристроенную к зданию школы котельную на безопасное расстояние;	(ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). (СНиП II-35-76 «Котельные установки»)(СНИП II-35-76*);	16.08.2018	
14	На имеющуюся автоматическую пожарную сигнализацию (АПС) в зданиях разработать утвержденную проектно-сметную документацию (проект представить);	(Правила противопожарного режима в РФ п. 61);	16.08.2018	
15	В помещении пищеблока и в котельной дымоходы установлены по сгораемому основанию потолочного перекрытия и балкам конструкции кровли школы выполнить с отступами от горючих материалов;	(Правила противопожарного режима в РФ п. 51);	16.08.2018	
16	Имеющаяся в здании автоматическая система оповещения людей при пожаре перевести на автоматическое срабатыва-	(Правила противопожарного режима в РФ п. 62);	16.08.2018	

	ние;			
17	<p>Помещения кухни и котельной в которых устанавливается газоиспользующие оборудования, работающее в автоматическом режиме, оснастить системой контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигнала на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала. В котельной должен быть дополнительно предусмотрен датчик по оксиду углерода с выдачей звукового и светового сигналов, а также с автоматическим отключением газа к газоиспользующему оборудованию;</p>	<p>(СП 62.13330.2011 п. 7.2.)(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4);</p>	16.08.2018	
18	<p>Автоматическая система пожарной сигнализации обеспечить дублирование сигналов светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;</p>	<p>(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 83 п. 7);</p>	16.08.2018	
19	<p>От систем АПС здания выполнить источник резервного питания;</p>	<p>(п. 14 НПБ 88-2001)(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4);</p>	16.08.2018	
20	<p>Со здания школы убрать газификацию подведенную для газовых плит, установленных в помещении кухни и сторожевом помещении;</p>	<p>(ФЗ от 22.07.2008г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; (Правила противопожарного режима в РФ);</p>	16.08.2018	

21	Имеющиеся в здании планы эвакуации людей на случай возникновения переработать в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009. В дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре разработать инструкция, которая должна определять действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников и которой должны предусматриваться два варианта действий: В некоторых местах у выходов где отсутствуют планы эвакуации установить;	(Правила противопожарного режима в РФ п. 7); □	16.08.2018	
22	Выполнить круговой проезд вокруг здания школы пожарной техники.	((ФЗ от 22.07.2008г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст. 4; п. 8.1, СП 4.13130.2013).	16.08.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в августе 2018г.

(квартал, месяц).

*Государственный инспектор г. Каспийск и
Карабудахкентскому району по пожарному надзору
Ибрагимов Р.Р.*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«10» мая 2018г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Директор МБОУ «Карабудахкентская

СОШ № 2»

Гарунова Г.Г.

(должность, фамилия, инициалы)

«10» мая 2018г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

39-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575922

Владелец Гарумова Галимат Гаджиевна

Действителен с 25.02.2021 по 25.02.2022